



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0003/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Aura Air**

Zawierający / containing: ABS, ASA, polipropylen, poliester i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w hotelach, biurach, szkołach, sklepach, urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej oraz w gabinetach lekarskich i stomatologicznych, pojazdach komunikacji zbiorowej, a także obiektach mieszkalnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one instalowane.

Zalecane jest instalowanie urządzenia w miejscu, które uniemożliwia kierowanie nawiewu powietrza bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Aura Smart Air LTD
6701706 Tel Aviv
Beit Hilel st 6, Izrael

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Mobile SCANMED Systems Sp. z o. o.
50-559 Wrocław
ul. Świeradowska 51-57/30

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.01.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.01.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 stycznia 2021

The date of issue of the certificate: 13th January 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Z mp. M. Jemśheer

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH